

Tervezett üzemidő lejártát követő üzemeltetés a Paksi Atomerőmű 2. számú blokkján

Az engedélyezési eljárás összefoglaló ismertetése

Közmeghallgatás, Paks, Polgármesteri Hivatal, 2014. május 6.



Országos Atomenergia Hivatal

Tartalom

- **ÜH jogszabályi háttér**
- **ÜH engedélyezési eljárás előzményei**
- **ÜH engedélyezési eljárásban érvényesítendő követelmények**

ÜH = Üzemidő-hosszabbítás

ÜH jogszabályi háttér (1/6)

- **ÜH engedélyezésének teljes folyamata**

Környezetvédelmi engedélyezés



Vízjogi engedélyezés



Nukleáris biztonsági engedélyezés



Termelői működési engedély módosítás



Országos Atomenergia Hivatal

ÜH jogszabályi háttér (2/6)

- **ÜH-t szabályozó legfontosabb jogszabályok**
 - **1996. évi CXVI. tv. (Atomtörvény /Atv./)**
 - **118/2011. Korm. rendelet (Nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló kormányrendelet)**
 - **112/2011. Korm. rendelet (OAH eljárásaiban részvevő szakhatóságokról szóló kormányrendelet)**
 - **2004. évi CXL. tv. (Közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény /Ket./)**



Országos Atomenergia Hivatal

ÜH jogszabályi háttér (3/6)

- **atomenergia alkalmazása kizárólag a jogszabályokban meghatározott engedélyek birtokában és rendszeres hatósági ellenőrzés mellett történhet**
- **biztonság elsődlegessége**
- **atomerőmű létesítésének, üzemeltetésének engedélyezése az OAH feladata**
- **engedélyezési eljárásban szakhatóságként más hatóságok is részt vesznek**
- **az engedélyek határozott időre érvényesek**



Országos Atomenergia Hivatal

ÜH jogszabályi háttér (4/6)

- **engedélyes köteles végezni a biztonságot meghatározó berendezéseknél, szerkezeteknél, elemeknél a műszaki állapot fenntartását biztosító tevékenységeket**
- **az engedélyezésben résztvevő hatóságok rendszeresen önálló ellenőrzéseket végeznek**
- **időszakos biztonsági felülvizsgálat (IBF) során a hatóságok a létesítményt átfogó ellenőrzésnek vetik alá**
- **az IBF-et az OAH határozattal zárja le**
 - **biztonságnövelő intézkedést írhat elő**
 - **korlátozhatja az üzemeltetési engedélyt**



Országos Atomenergia Hivatal

ÜH jogszabályi háttér (5/6)

- **ÜH-hoz programot kell készíteni, és azt végre kell hajtani**
- **a programot az OAH értékeli és végrehajtását ellenőrzi**
- **program elkészítése, hatósági értékelése és végrehajtásának ellenőrzése ad garanciát arra, hogy az ÜH feltételeinek megteremtéséhez szükséges sokrétű tevékenységet elvégezzék**
- **a biztonsági elemzésekben figyelembe vett tartalékok elhasználása nem engedhető meg**



Országos Atomenergia Hivatal

ÜH jogszabályi háttér (6/6)

- **engedélyezés új üzemeltetési engedély kiadásával történik**
- **kérelmet a tervezett üzemidő lejárta előtt egy évvel kell benyújtani**
- **ügyintézési idő 6 hónap**
- **szakhatóság: DDKTF**
- **eljárásban közmeghallgatást kell tartani, az Atv. értelmében**
- **Ügyfelek**






Engedélyezési eljárás előzményei

**Tervezett
üzemidő (30 év)**

**Üzemidő-hosszabbítás
(20 év)**

Országos Atomenergia Hivatal





Országos Atomenergia Hivatal

Követelmények (1/4)

- **OAH-nak vizsgálnia és értékelnie kell:**
 - **teljesülnek-e az engedélykiadás feltételeként jogszabályban előírt követelmények**
- **követelmények teljesülésének ellenőrzése**
 - **dokumentumok (elemzések, vizsgálati eredmények, stb.) felülvizsgálata és értékelése**
 - **helyszíni ellenőrzések**



Országos Atomenergia Hivatal

Követelmények (2/4)

- **végrehajtották-e az ÜH programot**
- **igazolt-e a 30 évre tervezett berendezések további üzemeltethetősége**
- **a nem cserélhető berendezések, építészeti szerkezetek állapota lehetővé teszi-e az ÜH-t**
- **biztosított-e az ÜH alatt keletkező radioaktív anyagok és kiégett fűtőelemek biztonságos elhelyezése**



Országos Atomenergia Hivatal

Követelmények (3/4)

- **végzik-e a biztonságot meghatározó berendezéseknél, szerkezeteknél, elemeknél a műszaki állapot fenntartását biztosító tevékenységeket**
 - **romlási folyamatok kezelése**
 - **környezeti hatásokkal szembeni védettség fenntartása**
 - **a karbantartási tevékenység hatékonyságának rendszeres értékelése**



Országos Atomenergia Hivatal

Követelmények (4/4)

- **végrehajtották-e időarányosan az előírt, elhatározott biztonságnövelő intézkedéseket**
- **rendelkezik-e az MVM PA Zrt. a hosszú távú biztonságos üzemeltetéshez szükséges anyagi és emberi erőforrásokkal, továbbá irányítási rendszerrel**
- **elvégezték-e az üzemeltetés dokumentumaiban az ÜH miatt szükséges változásokat**



Országos Atomenergia Hivatal

Köszönöm a figyelmet!



Országos Atomenergia Hivatal

Ügyfelek

- **atomerőmű blokkjainak üzemeltetési engedélyével rendelkező MVM PA Zrt.**
- **atomerőmű biztonsági övezetben levő valamennyi ingatlan tulajdonosa és az, akinek az ingatlanra vonatkozó jogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezték**
- **környezetvédelmi törvény 98. § (1) bekezdésében írtaknak megfelelő társadalmi szervezetek**

